

Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области проведена проверка доводов поступившего обращения о нарушениях в деятельности отеля, расположенного на территории городского округа Истра Московской области.

В ходе проверки с участием специалистов проведен осмотр очистных сооружений, в ходе которого установлены признаки гибели активного ила свидетельствующие об отсутствии надлежащей биологической очистки сточных вод.

Сброс не очищенных надлежащим образом сточных вод в водный объект создает угрозу химического и биологического загрязнения, а также угрозу причинения вреда водным биологическим ресурсам.

Также установлено, что хозяйствующим субъектом не в полном объеме осуществляются мероприятия в рамках производственного экологического контроля.

Для устранения выявленных нарушений руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Меры к устранению нарушений приняты.